

附表 2：消防安全查核彙整表

(圖例：○合格 ●不合格 -免檢討)

編號	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13	
業者名稱	阿根廷餐廳		海味鮮餐廳		安活海鮮餐廳		漁品軒海鮮餐廳		新環港海鮮餐廳		正福伯活海鮮餐廳		福伯活海鮮餐廳		陶帝飽活海鮮餐廳		賜福船長的店		阿東的店海鮮餐廳		中港好家海鮮餐廳		溢鼎鑫海鮮館		鹿港海鮮總匯	
地址	基隆市中正區正濱路 116 巷 75 號 2 樓		基隆市中正路北寧路 211 號		基隆市中正路北寧路 211 號		基隆市中正路北寧路 71 號		基隆市中正路北寧路 252 巷 6-12 號		桃園市大園區沙崙里 1 鄰漁港路 395 巷 32 弄 1 號		桃園市大園區沙崙里 451 巷 47-49 號		桃園市大園區漁港路 397 號		桃園市大園區沙崙里漁港路 468 號		台中市清水區北堤路 30 號							
消防查核	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查
1. 滅火器是否符合規定?	○		○		○		○		●	○	○		○		○		○		○		○		○		○	
2. 室內消防栓設備是否符合規定?	○		○		○		-		-		-		-		-		○		○		○		○		○	
3. 自動撒水設備是否符合規定?	-		○		○		-		-		-		-		-		-		○		○		○		○	
4. 其他滅火設備是否符合規定?	-		-		-		-		-		-		-		-		○		-		-		-		-	
5. 警報設備是否符合規定?	○		○		○		○		-		○		-		-		○		○		○		○		○	
6. 避難逃生設備(標示設備、緊急及照明設備、避難器具)是否符合規定?	○		○		○		○		●	○	○		-		-		○		○		○		○		○	
7. 排煙設備是否符合規定?	○		○		○		-		-		-		-		-		○		○		○		○		○	
8. 消防安全設備是否定期委託消防專技人員檢修及申報?	○		○		○		○		-		○		-		-		○		○		○		○		○	
9. 是否使用具防焰標示之地毯、窗簾、布幕等物品?	-		-		-		-		-		○		-		-		○		-		-		-		-	
10. 防火管理相關規定是否符合規定?	-		○		○		-		-		○		-		-		○		○		○		○		○	
11. 液化石油氣安全管理是否符合相關規定?	●	○	●	○	●	○	-		●	○	○		○		○		○		○		○		○		○	

編號	14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25	
業者名稱	海中寶麒麟餐廳		旗津海產店		旗后活海產店		鴨角活海產店		三味珍小卷米粉		海濱海產店		金聖春海產小吃部		鯨豚海鮮餐廳		章魚哥生猛海鮮		烏石港食上鮮餐廳		老漁港餐廳		幸福 36 號海鮮餐廳	
地址	台中市清水區北堤路 30 號		高雄市旗津區廟前路 35 號		高雄市旗津區廟前路 31 號		高雄市旗津區廟前路 22 號		高雄市旗津區廟前路 16 號		高雄市旗津區中洲巷 68 之 3 號		高雄市旗津區中洲巷 68 之 22 號		宜蘭縣頭城鎮烏石港路 55 號之 1		宜蘭縣頭城鎮烏石港路 1 鄰 47 號		宜蘭縣頭城鎮烏石港路 31 號		宜蘭縣頭城鎮烏石港路 19 號		宜蘭縣頭城鎮港口里港口路 36 號 1 樓	
消防查核	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查								
1. 滅火器是否符合規定?	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		-	
2. 室內消防栓設備是否符合規定?	○		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
3. 自動撒水設備是否符合規定?	○		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
4. 其他滅火設備是否符合規定?	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
5. 警報設備是否符合規定?	○		-		-		-		-		○		○		○		○		○		○		-	
6. 避難逃生設備(標示設備、緊急及照明設備、避難器具)是否符合規定?	○		●	○	○		○		○		○		○		○		○		○		○		-	
7. 排煙設備是否符合規定?	○		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
8. 消防安全設備是否定期委託消防專技人員檢修及申報?	○		-		-		○		-		○		○		○		○		○		○		-	
9. 是否使用具防焰標示之地毯、窗簾、布幕等物品?	-		-		-		-		-		○		○		-		-		-		○		-	
10. 防火管理相關規定是否符合規定?	○		-		-		-		-		-		-		○		○		●	○	○		-	
11. 液化石油氣安全管理是否符合相關規定?	○		○		○		○		○		●	○	●	複查中	●	○	○	○	●	○	○		-	

消防安全不合格：編號 1、2、3、5、15、19、20、21、23，共 9 家不合格。
 1. 液化石油氣安全管理不符合規定：編號 1、2、3、5、19、20、21、23，共 8 家不合格。
 2. 避難逃生設備不符合規定：編號 5、15，共 2 家不合格。
 3. 滅火器不符合規定：編號 5，1 家不符合規定。