

查核檢驗日期 115年1月		飲用水連續供水固定設備水質檢驗暨維護管理查核結果彙整表				
項次	地點	設備維護管理			水質檢驗	
		飲用水設備管理單位應自行或委託專業機構辦理維護，每月至少一次，並將每次維護內容詳細記載於飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表；其紀錄應保存二年，以備主管機關查核	依規定辦理飲用水設備水質狀況檢測；其紀錄應保存二年，以備主管機關查核	飲用水設備管理單位應將每一飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表置於該設備明顯處，並備主管機關查核	大腸桿菌群	重金屬 (砷) (鉛) (鉻) (汞)
1	BEING sport 統一健身俱樂部 台北市民館 (臺北市大同區重慶北路一段1-1號1樓)	○	○	○	○	○
2	臺北轉運站 (台北市大同區市民大道一段209號)	○	○	○	● 大腸桿菌群超標	○
3	京站時尚廣場 (臺北市大同區承德路一段1號)	●	○	●	○	○
4	環球健身中心板橋店 (新北市板橋區縣民大道2段7號24樓)	○	○	○	○	○
5	新北板橋轉運站 (新北市板橋區新站路68號)	○	○	○	○	○
6	Mega City 板橋大遠百 (新北市板橋區新站路28號)	○	○	○	○	○
7	新竹轉運站 (新竹市東南街1巷6號)	●	○	○	○	○
8	Snap Fitness 新竹民族店 (新竹市東區民族路139號2樓)	○	●	○	○	○
9	大魯閣滿雅廣場 (新竹市北區大雅路88號)	○	○	○	○	○
10	台中捷運豐樂公園站 (臺中市南屯區文心南路168號)	○	○	○	○	● 鉻超標
11	迪卡儂南屯店 (臺中市南屯區大墩南路379)	●	○	○	○	○

	號)					
12	ALL Young sports complex 優漾複合運動會館 (台中市南屯區文心南五路三段 239 號)	●	○	●	○	○
13	彰化火車站 (彰化縣彰化市三民路 1 號)	○	○	○	○	○
14	勇士體能 Warrior Gym (彰化縣彰化市光復路 131 巷 23 號 2 樓)	●	●	●	○	○
15	嘉義轉運站 (嘉義市西區中興路 1 號)	○	○	●	○	○
16	歐格瑪健身中心嘉義店 (嘉義市西區康樂街 107 號)	●	●	●	○	○
17	耐斯廣場購物中心 (嘉義市東區忠孝路 600 號)	●	○	●	○	○
18	高鐵左營站 (高雄市左營區高鐵路 105 號)	○	○	○	○	○
19	新光三越高雄左營店 (高雄市左營區高鐵路 123 號)	○	○	○	○	○
20	天天運動工作室 (高雄市左營區大中二路 496 號之 1)	●	●	●	○	○
合格率		60%	80%	65%	95%	95%

(備註：○表示合格；●表示不合格)