

高速公路局服務區查核結果彙整表

附表一

項次	查核日期	服務區名稱	交通綜合管理(○符合、●不符合、△不適用)												建築物公共安全(○符合、●不符合、△不適用)								消防安全管理(○符合、●不符合、△不適用)											
			1. 停車管理			2. 公廁管理			3. 商品銷售			4. 公共服務			緊急進出口	避難層出入口	室內走廊	直通樓梯	安全梯	內部裝修材料	升降設備(有無使用許可)	建築物公共安全檢查簽證申報情形	其他(營業場所公共責任保險)	消防安全設備是否符合規定?	消防安全設備是否定期委託消防專技人員檢修及申報?	是否使用具防焰標示之地毯、窗簾、布幕等物品?	防火管理相關規定是否符合規定?	補充及建議事項						
			是否依規定設置無障礙專用停車位	是否依規定設置孕婦、育有六歲以下兒童者之停車位	停車動線指示、標誌標線及人行動線指引是否清楚	廁所是否保持清潔無異味	衛生紙洗手乳等耗材是否適時補充	廁間各項設施是否正常(如緊急救助設施、水龍頭等)	銷售物品是否符合服務區商品訂價規定	商品及食品標示是否符合「商品標示法」及「食品安全衛生管理法」相關規定	餐飲類型之速食、定食等熱食商品資訊是否依規定提送查核	提供服務項目是否符合契約規定(例AED、急救箱、氧氣瓶等)	服務人員是否受過CPR、或AED急救訓練	是否建立申訴管道，且及時處理和做成紀錄																				
1	112/9/12	西螺服務區	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
2	112/9/13	仁德服務區	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
3		關廟服務區	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
4	112/9/15	清水服務區	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
5	112/9/20	湖口服務區	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	● 火警受信總機未見火警分區圖	
6	112/9/22	石碇服務區	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		