

附表 3：液化石油氣容器串接使用場所彙整表

(圖例：○合格 ●不合格 -不適用)

編號	1		2		3		4		5		6		7		8		9	
縣市別	台北市		台北市		台北市		台北市		台北市		新北市		新北市		新北市		新北市	
業者名稱	孟紀椒麻雞大王餐坊		八樣小吃		植德養生素食		貳樓師大店		職人鐵板燒(士又小吃店)		仁園福利餐廳		玖零年代燒臘便當專賣店		鑫吉野烤肉飯(家福美食館)		正欣自助餐	
地址	師範大學校內餐廳		師範大學校內餐廳		師範大學校內餐廳		師範大學校內餐廳		台北市大安區師大路 58 號		輔仁大學校內餐廳		新北市新莊區中正路 514 巷 81 號		新北市新莊區中正路 514 巷 85 號		新北市新莊區中正路 514 巷 91 之 1 號	
串接使用量(公斤)	使用天然氣		550(多家餐廳共用)				120		使用天然氣		600		76		40		使用天然氣	
供氣業者	-		金優先有限公司				協勝煤氣有限公司		-		福民企業有限公司		東海昌企業有限公司		佳達煤氣行		-	
串接使用量在八十公斤以上至一百二十公斤以下	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查
1. 容器應設置於屋外。但設置於屋外確有困難，且設置防止氣體滯留之有效通風裝置者。	-		○		○		○		-		○		-		-		-	
2. 有嚴禁煙火標示。	-		○		○		○		-		○		-		-		-	
3. 場所之溫度應經常保持攝氏四十度以下，並有防止日光直射措施。	-		○		○		○		-		○		-		-		-	
4. 容器應直立放置且有防止傾倒之固定措施。	-		○		○		●	○	-		○		-		-		-	
5. 燃氣導管應由領有氣體燃料導管配管技術士證照之人員依規定進行安裝並完成竣工檢查。	-		-		-		-		-		○		-		-		-	
6. 燃氣用軟管長度不得超過一點八公尺，且最小彎曲半徑為一百十毫米以上，不得扭曲及纏繞；超過一點八公尺，應設置串接容器之燃氣導管。燃氣用軟管及燃氣導管應符合國家標準，銜接處應有防止脫落裝置。	-		-		-		-		-		○		-		-		-	
7. 設置氣體漏氣警報器。	-		○		○		○		-		○		-		-		-	
串接使用量在一百二十公斤以上至三百公斤以下	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查
8. 容器應與用火設備保持 2 公尺以上距離。	-		○		○		○		-		○		-		-		-	
串接使用量在三百公斤以上至一千公斤以下	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查
9. 設置自動緊急遮斷裝置。	-		○		○		-		-		○		-		-		-	
10. 容器放置於屋外者，應設有柵欄、容器櫃或圍牆等措施，其上方應以輕質金屬板或其他輕質不燃材料覆蓋，並距離地面二點五公尺以上。	-		○		○		-		-		-		-		-		-	
11. 應設置標示板標示緊急聯絡人姓名及電話。	-		○		○		-		-		●	○	-		-		-	
其他	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查
12. 液化石油氣容器應經過檢驗合格。	-		○		○		○		-		○		○		○		-	
13. 設置滅火器。	○		○		○		●	○	○		○		○		○		-	
14. 其他違規情形(例如液化石油氣備用量，供營業使用者，超過八十公斤)。	-		○		○		○		-		○		○		○		-	

附表 3：液化石油氣容器串接使用場所彙整表

(圖例：○合格 ●不合格 -不適用)

編號	10		11		12		13		14		15		16		17		18		19	
縣市別	桃園市		桃園市		桃園市		桃園市		新竹市		新竹市		新竹市		新竹市		台中市		台中市	
業者名稱	山口食物所 (山口餐飲店)		八方雲集元智大學店 (小粘美食店)		金盃美而美		親愛的小籠湯包(元智店)		隆太郎金牌燒臘(好鴨到美食)(第一餐廳)		素怡園(豐足小吃店)(第二餐廳)		拉亞漢堡(唯亨商行)		大廚精緻自助餐		歐巴斯複合式餐廳(興友企業社)		欣新餐盒販賣所(欣欣自助餐店)	
地址	元智大學餐廳		元智大學餐廳		元智大學餐廳		桃園市中壢區興仁路2段86號		陽明交通大學校內餐廳		陽明交通大學校內餐廳		陽明交通大學校內餐廳		新竹市東區光復路2段332號		中興大學餐廳		中興大學餐廳	
串接使用量(公斤)	500(多家餐廳共用)				250		200		使用天然氣		使用天然氣		使用天然氣		使用天然氣		80		使用天然氣	
供氣業者	萬濱企業有限公司				萬濱企業有限公司		全民瓦斯行		-		-		-		-		金玉煤氣有限公司		-	
串接使用量在八十公斤以上至一百二十公斤以下	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查
1. 容器應設置於屋外。但設置於屋外確有困難，且設置防止氣體滯留之有效通風裝置者。	○		○		○		●	串接量已於80公斤	-		-		-		-		○		-	
2. 有嚴禁煙火標示。	○		○		○		●	同上	-		-		-		-		●	○	-	
3. 場所之溫度應經常保持攝氏四十度以下，並有防止日光直射措施。	○		○		○		●	同上	-		-		-		-		●	○	-	
4. 容器應直立放置且有防止傾倒之固定措施。	○		○		○		●	同上	-		-		-		-		●	○	-	
5. 燃氣導管應由領有氣體燃料導管配管技術士證照之人員依規定進行安裝並完成竣工檢查。	○		○		○		●	同上	-		-		-		-		○		-	
6. 燃氣用軟管長度不得超過一點八公尺，且最小彎曲半徑為一百十毫米以上，不得扭曲及纏繞；超過一點八公尺，應設置串接容器之燃氣導管。燃氣用軟管及燃氣導管應符合國家標準，銜接處應有防止脫落裝置。	○		○		○		●	同上	-		-		-		-		○		-	
7. 設置氣體漏氣警報器。	○		○		○		○		-		-		-		-		●	○	-	
串接使用量在一百二十公斤以上至三百公斤以下	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查
8. 容器應與用火設備保持2公尺以上距離。	○		○		○		●	同上	-		-		-		-		-		-	
串接使用量在三百公斤以上至一千公斤以下	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查
9. 設置自動緊急遮斷裝置。	○		○		-		-		-		-		-		-		-		-	
10. 容器放置於屋外者，應設有柵欄、容器櫃或圍牆等措施，其上方應以輕質金屬板或其他輕質不燃材料覆蓋，並距離地面二點五公尺以上。	○		○		-		-		-		-		-		-		-		-	
11. 應設置標示板標示緊急聯絡人姓名及電話。	○		○		-		-		-		-		-		-		-		-	
其他	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查
12. 液化石油氣容器應經過檢驗合格。	○		○		○		○		-		-		-		-		○		-	
13. 設置滅火器。	○		○		○		○		○		○		○		○		○		-	
14. 其他違規情形(例如液化石油氣備用量，供營業使用者，超過八十公斤)。	○		○		○		○		-		-		-		-		○		-	

附表 3：液化石油氣容器串接使用場所彙整表

(圖例：○合格 ●不合格 -不適用)

編號	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29										
縣市別	台中市	台中市	彰化縣	彰化縣	彰化縣	彰化縣	宜蘭縣	宜蘭縣	宜蘭縣	宜蘭縣										
業者名稱	極品燒臘快餐店	三角街(苡之人文茶館)	好食遇自助餐	比司多早午餐	Morni 大埔二店(塔塔企業社)	清溪自助餐(瑞宸自助餐)	嗎哪食坊	青麥香早餐	菩提素廊	許家便當店(許家雞腿飯)										
地址	台中市南區學府路6號1樓	台中市南區積善里頂橋3巷23號	建國科大校內餐廳	建國科大校內餐廳	彰化縣彰化市大埔路723號	彰化縣彰化市大埔路707號	宜蘭縣宜蘭市進士路106號	宜蘭縣宜蘭市女中路三段73號	宜蘭縣宜蘭市農權路197號	宜蘭縣宜蘭市神農路一段92號										
串接使用量(公斤)	50	0	1000(多家餐廳共用)		使用天然氣		0	0	0	0										
供氣業者	豐台煤氣有限公司	金玉煤氣有限公司	旭光輝煤氣行		-		家家用瓦斯行	新泰瓦斯行	尚德瓦斯行	德誠瓦斯行	德貴瓦斯行									
串接使用量在八十公斤以上至一百二十公斤以下	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查
1. 容器應設置於屋外。但設置於屋外確有困難，且設置防止氣體滯留之有效通風裝置者。	-		-		○		○		-		-		-		-		-		-	
2. 有嚴禁煙火標示。	-		-		○		○		-		-		-		-		-		-	
3. 場所之溫度應經常保持攝氏四十度以下，並有防止日光直射措施。	-		-		○		○		-		-		-		-		-		-	
4. 容器應直立放置且有防止傾倒之固定措施。	-		-		○		○		-		-		-		-		-		-	
5. 燃氣導管應由領有氣體燃料導管配管技術士證照之人員依規定進行安裝並完成竣工檢查。	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
6. 燃氣用軟管長度不得超過一點八公尺，且最小彎曲半徑為一百十毫米以上，不得扭曲及纏繞；超過一點八公尺，應設置串接容器之燃氣導管。燃氣用軟管及燃氣導管應符合國家標準，銜接處應有防止脫落裝置。	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
7. 設置氣體漏氣警報器。	-		-		○		○		-		-		-		-		-		-	
串接使用量在一百二十公斤以上至三百公斤以下	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查
8. 容器應與用火設備保持2公尺以上距離。	-		-		○		○		-		-		-		-		-		-	
串接使用量在三百公斤以上至一千公斤以下	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查
9. 設置自動緊急遮斷裝置。	-		-		○		○		-		-		-		-		-		-	
10. 容器放置於屋外者，應設有柵欄、容器櫃或圍牆等措施，其上方應以輕質金屬板或其他輕質不燃材料覆蓋，並距離地面二點五公尺以上。	-		-		●	○	●	○	-		-		-		-		-		-	
11. 應設置標示板標示緊急聯絡人姓名及電話。	-		-		●	○	●	○	-		-		-		-		-		-	
其他	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查
12. 液化石油氣容器應經過檢驗合格。	○		○		○		○		-		○		○		○		○		○	
13. 設置滅火器。	-		-		○		○		-		-		○		○		○		○	
14. 其他違規情形(例如液化石油氣備用量，供營業使用者，超過八十公斤)。	○		○		○		○		-		○		○		○		○		○	

液化石油氣容器串接使用場所不符合規定：編號4、6、13、18、22、23，共6家。

1. 通風不符合規定：編號13，共1家。
2. 嚴禁煙火標示不符合規定：編號13、18，共2家。
3. 防止日光直射措施不符合規定：編號13、18，共2家。
4. 防止傾倒措施不符合規定：編號4、13、18，共3家。
5. 燃氣導管由領有證照人員進行安裝不符合規定：編號13，共1家。
6. 燃氣用軟管不符合規定：編號13，共1家。
7. 設置氣體漏氣警報器不符合規定：編號18，共1家。
8. 容器應與用火設備保持2公尺以上距離不符合規定：編號13，共1家。
9. 容器上方應以不燃材料覆蓋並距離地面2.5公尺以上不符合規定：編號22、23，共2家。
10. 標示緊急聯絡人姓名及電話不符合規定：編號6、22、23，共3家。
11. 設置滅火器不符合規定：編號4，共1家。