

文化創意產業園區等消費場所聯合結果彙整表

編號	查核場所	地址	建築安全管理	消防安全管理	商品標示	定型化契約及相關管理措施	備註
填表說明：○符合，●不符合 (查核時間：114年3-4月)							
1	文化資產園區	臺中市南區復興路三段362號	○	○	○	● 公共意外責任險投保金額不足	已改正
2	臺中文學館	臺中市西區樂群街38號	○	○	● 部分商品標示不完整	● 1、AED警鈴未正常運作 2、AED網路登錄資料不完整	已改正
3	華山1914文化創意產業園區	臺北市北市中正區八德路一段1號	○	○	● 部分商品標示不完整	● 1、洗手間緊急求助鈴未正常運作 2、急救箱部分藥品逾期	1、洗手間緊急求助鈴已現場改正 2、商品標示已改正 3、急救箱藥品已改正
4	松山文創園區	臺北市信義區光復南路133號	○	○	● 部分商品標示不完整	● 部分展間疏散動線堆放物品	1、堆置物品已現場改正 2、商品標示已改正
5	再見捌捌陸-臺灣眷村文化園區	高雄市左營區海富路	○	○	○	● 1、AED相關訓練證書逾期 2、AED收納箱內部分耗材逾期	已改正
6	駁二藝術特區	高雄市鹽埕區大勇路1號	● 公安申報逾期 (C8倉庫區域)	○	● 部分商品標示不完整	● AED收納箱內部分耗材逾期	已改正
7	花蓮文化創意產業園區	花蓮縣花蓮市中華路144號	○	○	○	○	
8	松園別館	花蓮縣花蓮市松園街65號	○	● 1、避難方向指示燈故障 2、緩降梯處未附使用說明 3、煙霧探測器位置涉及缺失	● 部分商品標示不完整	○	已改正
9	十鼓文創園區	臺南市仁德區文華路二段326號	○	● 1、避難方向指示燈不足 2、窗簾及布幕無防焰標示 3、出口標示燈未插電	● 部分商品標示不完整	● AED網路登錄資料不完整	1、避難方向指示燈已現場改正 2、無標示之窗簾及布幕已現場拆除 3、出口指示燈已現場改正 4、商品標示已改正
10	藍晒圖文創園區	臺南市南區西門路一段689巷12號	○	○	● 部分商品標示不完整	● 未登錄於公共場所AED急救資訊網	商品標示已改正

文化創意產業園區等消費場所聯合結果彙整表

編號	查核場所	地址	建築安全管理	消防安全管理	商品標示	定型化契約及相關管理措施	備註
11	中原文創園區	桃園市中壢區忠仁路33號	○	○	● 部分商品標示不完整	● AED管理員尚未完成相關訓練	商品標示已改正
12	馬祖新村眷村文創園區	桃園市中壢區龍吉二街155號	○	○	● 部分商品標示不完整	● 1、AED管理員尚未完成相關訓練 2、部分展間疏散指引燈未亮 3、部分展間疏散動線堆放物品且門扉不易打開	已改正