

108 年「木製板材」市場購樣檢測結果彙整表

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造廠商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質項目檢測結果
1	中密度纖維板	僑隆興	F3/ 4.75mm×4 尺 ×4 尺	臺灣	經銷商:僑隆興股份有限公司 臺中市烏日區中三路三段 176 號 04-23381468	特力屋屏東店 屏東縣屏東市民生路 2 之 27 號 08-7216000	380	●商品檢驗標識：未有報驗紀錄但標示商品檢驗標識。 ●中文標示 本體僅標示「經銷商」名稱，未標示「製造廠商」名稱	總評：○ ○甲醛釋放量
2	全單板合板 (普通合板)	百顯	F3/ 4 分 (10.9mm)×4 尺×4 尺	中國大陸	百顯實業股份有限公司 臺中市沙鹿區中航路二段 200 號 04-26152955	特力屋屏東店 屏東縣屏東市民生路 2 之 27 號 08-7216000	590	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○甲醛釋放量
3	特力屋松木拼板 (裝修用集成材)	特力屋	F1/ 1.8×115×20 公分	中國大陸	特力屋股份有限公司 臺北市內湖區新湖三路 23 號 1,2,5 樓 0800-008-007	特力屋屏東店 屏東縣屏東市民生路 2 之 27 號 08-7216000	330	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○甲醛釋放量
4	松木抽牆板 (裝修用集成材)	中崧	F3/ 14×175×909mm	中國大陸	中崧經貿有限公司 桃園市平鎮區中央路 53 號 03-4906580	特力屋股份有限公司北高雄分公司 高雄市左營區民族 1 路 948 之 1 號 07-3104000	165	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○甲醛釋放量
5	特力屋鐵杉拼板 (裝修用集成材)	特力屋	F1/ 1.8×50×60 公分	中國大陸	特力股份有限公司 臺北市內湖區新湖三路 23 號 1,2,5 樓 0800-552888	特力屋股份有限公司北高雄分公司 高雄市左營區民族 1 路 948 之 1 號 07-3104000	416	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○甲醛釋放量
6	特力屋耐磨木地板 (複合 III 類木質地板)	特力屋	F3/ 12×148×1220 mm	中國大陸	健美企業股份有限公司 臺中市北屯區北屯路 298 巷 3-3 號 1 樓 04-25676615	特力屋股份有限公司鳳山分公司 高雄市鳳山區老爺里瑞隆東路 99 號 07-7669000	1250	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○甲醛釋放量
7	複合 III 類木質地板	邵氏	F3/ 8×193×1380mm	德國	邵氏國際貿易有限公司 臺中市北屯區崇德路三段 908-2 號 2F 04-24220169	統一夢時代購物中心 高雄市前鎮區中華五路 789 號 07-8135678	1937	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○甲醛釋放量

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造廠商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質項目檢測結果
8	五層木心合板 (普通合板)	中興	F3/ 17.5mm×4 尺 ×8 尺 5 層	臺灣	鳳山木業股份有限公司 高雄市永安區永工三路 3 號 07-6229822	聯興木材行 高雄市十全二路 157 號 07-3210991	735	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 甲醛釋放量
9	特殊合板	揚燕	F3/ 2.9mm×4 尺×8 尺 4 層	臺灣	揚燕實業有限公司 高雄市燕巢區中竹路 1-3 號 07-6164936	聯興木材行 高雄市十全二路 157 號 07-3210991	473	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 甲醛釋放量
10	5 層木心合板 (普通合板)	上采	F3/ 17.4mm×3 尺 ×7 尺 5 層	臺灣	上采興業股份有限公司 高雄市梓官區典寶里嘉 展路 116 號 07-6172869	朝陽木材合板行 高雄市博愛路 156 號 07-3121720	612	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 甲醛釋放量
11	17 層單板層積材	金牌	F3/ 27.1×32×2440 mm 17 層	中國 大陸	宏全合板有限公司 桃園市平鎮區金陵路 3 段 133 號 03-5680565	朝陽木材合板行 高雄市博愛路 156 號 07-3121720	71	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 甲醛釋放量
12	特殊加工化妝合板 (特殊合板)	台殷	F3/ 2.9mm×3 尺 ×6 尺 4 層	臺灣	台殷實業股份有限公司 桃園市龜山區南上路 350 巷 56 號 03-3527991	鴻陞企業行 高雄市苓雅區人和里青年 一路 55 號 1 樓	310	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 甲醛釋放量
13	複合木質地板	理想家	F3/ 3 分×7.8 寸×4 尺	臺灣	大葉建材有限公司 新北市板橋區中山路二 段 388-3 號	中大木業有限公司 高雄市苓雅區建國一路 64 巷 57 弄 3 號 14 樓 07-7130517	2002	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input checked="" type="radio"/> 中文標示 未以「複合『I 或 II 或 III』類木 質地板」標示 、尺度未以「國際單位制(SI 單位 制)」標示、未標示「磨耗試驗方 法」、「化粧板之樹種名」、「材料 名稱」、「製造廠商電話」	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 甲醛釋放量

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造廠商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質項目檢測結果
14	美耐板木質地板	加賀	F3/ 9×192×1208m m	臺灣	復舜興業股份有限公司 高雄市仁武區烏林里南 昌巷 201 之 3 號	上榮木業有限公司 高雄市前鎮區瑞隆里崗山 南街 41 號 1 樓 07-7232403	840	●商品檢驗標識：未有報驗紀錄但 標示商品檢驗標識。 ●中文標示 品名標示「複合Ⅲ類木質地板」 與實際商品不符(應標示「複合Ⅰ 類木質地板」、 未標示「製造廠商電話」	總評：○ ○甲醛釋放量
15	複合木質地板	晶優	F3/ 9×193×1200m m	—	優森活企業有限公司 新北市林口區文化三路 2 段 281 號 02-26017006	上榮木業有限公司 高雄市前鎮區瑞隆里崗山 南街 41 號 1 樓 07-7232403	735	●商品檢驗標識：未有報驗紀錄但 標示商品檢驗標識。 ●中文標示 品名未以「複合『Ⅰ或Ⅱ或Ⅲ』 類木質地板」標示、 未標示「磨耗試驗方法」、「化粧 板之樹種名」、「材料名稱」、「製 造廠商電話」、「原產地」	總評：○ ○甲醛釋放量
16	19 層單板層積材	聯合	F3/ 27.1×32×2440 mm 17 層	中國 大陸	聯合建材有限公司 高雄市鼓山區美明路 79 號 1 樓 07-6100752	博愛木材行 高雄市左營區至真路 256 號 07-3495703	42	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○甲醛釋放量
17	三芯高級木芯板 (普通合板)	太子國 際	F3/ 17.3mm×4 尺 ×8 尺 5 層	臺灣	太子國際股份有限公司 屏東縣屏東市建國路 495 號 08-7386695	博愛木材行 高雄市左營區至真路 256 號 07-3495703	683	●商品檢驗標識：未標示商品安全 標章(僅標示字軌及指定代碼)，且 未依規定增列系列型式。 ○中文標示	總評：○ ○甲醛釋放量
18	單板層積材	永新	F3/ 27.7×51×2440 mm 9 層	臺灣	元鴻發展股份有限公司 高雄市岡山區嘉興路 452 號 07-6223181	博愛木材行 高雄市左營區至真路 256 號 07-3495703	79	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○甲醛釋放量
19	5 層木心合板 (普通合板)	學甲	F3/ 16.9mm×3 尺 ×6 尺 5 層	臺灣	學甲木業股份有限公司 臺南市學甲區頂山寮 1 之 36 號 06-7832179	楠益企業行 高雄市左營區埤北里左營 大路 4 之 11 號 07-5825800	525	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○甲醛釋放量

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造廠商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質項目檢測結果
20	三層全單板合板 (普通合板)	龍盛	F3/ 9.4mm×3 尺 ×6 尺 5 層	馬來西亞	龍盛木業有限公司 高雄市梓官區梓義里梓 官路 230 號 1 樓 07-6100886	楠益企業行 高雄市左營區埤北里左營 大路 4 之 11 號 07-5825800	321	○商品檢驗標識 ●中文標示 本體標示「三層全單板合板」與 實際層數為 5 層不符	總評：○ ○甲醛釋放量

「○」表示符合規定；「●」表示不符合規定

備註：

1.品質檢測：



(1) 檢測「甲醛釋放量」。

項次 2、8、10、17、19、20 等 6 件檢測標準為 CNS 1349「普通合板」，項次 6、7、13、14、15 等 5 件檢測標準為 CNS 11342「複合木質地板」，項次 3、4、5 等 3 件檢測標準為 CNS 11029「裝修用集成材」，項次 11、16、18 等 3 件檢測標準為 CNS 11818「單板層積材」，項次 9、12 等 2 件檢測標準為 CNS 8058「特殊合板」，項次 1 檢測標準為 CNS 9909「中密度纖維板」。

(2) 甲醛釋放量之國家標準規定如下表：

標示符號	平均值(mg/L)	最大值(mg/L)
F1	0.3 以下	0.4 以下
F2	0.5 以下	0.7 以下
F3	1.5 以下	2.1 以下

2.標示查核：

(1) 依據「商品檢驗法」、「木製板材類商品檢驗作業規定」查核「商品檢驗標識」(商品檢驗標識圖例： TXXXXX 或  RXXXXX)。

註：依「木製板材類商品檢驗作業規定」第 6 點及第 7 點規定：「商品檢驗標識：由報驗義務人自行印製商品安全標章、字軌(「T」或「R」)及指定代碼。

A. 「單板層積材」、「普通合板」、「特殊合板」、「中密度纖維板」及「裝修用集成材」：標示於本體。

B. 「複合木質地板」：標示於最小包裝或本體。

(2) 中文標示應於商品外包裝或本體標示項目分別如下：

商品名稱	國家標準及其中文標示規定		備註
複合木質地板	CNS 11342	(A) 品名 (B) 化粧板之樹種名 (C) 尺度 (D) 用途 (E) 材料名稱 (F) 化粧加工方法 (G) 磨耗試驗方法 (H) 甲醛釋出量 (I) 防蟲處理方法 (J) 製造廠商(或進口廠商及原產地)名稱、電話、地址或其註冊商標 (K) 製造年月日或批號	另依「木製板材類商品檢驗作業規定」第9點規定，應標示原產地。
單板層積材	CNS 11818	(A) 品名及層數 (B) 樹種(或樹種群)名稱及產地 (C) 尺度 (D) 表面化粧加工 (E) 甲醛釋出量 (F) 防蟲處理 (G) 製造廠商(或進口廠商)名稱、電話、地址及原產地，或其註冊商標 (H) 製造年月日或批號	另依「木製板材類商品檢驗作業規定」第6點規定，應於本體標示下列事項： 1.「甲醛釋出量(F1或F2或F3)」。 2.製造廠商(或進口商)名稱、地址或商標。 3.製造年月日或批號。 4.品名。 5.原產地。
普通合板	CNS 1349	(A) 品名及層數 (B) 樹種與切削方法 (C) 尺度 (D) 膠合性能 (E) 甲醛釋出量 (F) 防蟲處理 (G) 製造廠商(或進口廠商及原產地)名稱、電話、地址或其註冊商標 (H) 製造年月日或批號	
特殊合板	CNS 8058	(A) 品名 (B) 尺度 (C) 膠合性能 (D) 特殊加工化粧合板之面板性能 (E) 甲醛釋出量 (F) 防蟲處理 (G) 製造廠商(或進口廠商)名稱、電話、地址及原產地，或其註冊商標 (H) 製造年月日或批號	
中密度纖維板	CNS 9909	(A) 種類或標示記號 (B) 尺度 (C) 甲醛釋出量 (D) 製造年月日或批號 (E) 製造廠商(或進口廠商)名稱、地址及電話	
裝修用集成材	CNS 11029	(A) 品名 (B) 樹種(或樹種群)名稱 (C) 露出材面 (D) 尺度 (E) 甲醛釋出量 (F) 製造廠商(或進口廠商及原產地)名稱、電話、地址或其註冊商標 (G) 製造年月日或批號	

3.本次檢驗件數共 20 件。

(1) 品質檢測結果：「甲醛釋出量」檢測結果全數符合規定。

(2) 標示查核結果：

- A.商品檢驗標識：計有 4 件(項次 1、14、15 及 17)不符合規定。不符合情形包括未有報驗紀錄但標示商品檢驗標識(項次 1、14 及 15)、商品檢驗標識標示錯誤，且未依規定增列系列型號(項次 17)。
- B.中文標示：計有 5 件(項次 1、13、14、15 及 20)不符合規定。不符合情形包括未以正確品名標示(項次 13、14 及 15)、未標示「磨耗試驗方法、化粧板之樹種名及材料名稱」(項次 13 及 15)、「製造廠商名稱」(項次 1)、「製造廠商電話」(項次 14、15)、「原產地」(項次 15)，尺度未以「國際單位制」標示(項次 13)、標示層數與實際層數不符(項次 20)。